



















LEGENDA

-  M2 - oprawa świetłkowska, świetłkwi liniowe, stateczniki elektroniczne. Obudowa z blachy stalowej lakierowana na biało. Dyfuzor opalowy. Świetłkwi 4 x 18 W, montowana nastropowo.
-  F2 - oprawa świetłkowska PA, 1xT8 36W montowana nastropowo, obudowa z tworzywa sztucznego, klosz poliwęglanowy, statecznik elektroniczny.
-  M1 - oprawa świetłkowska, 2x26W montowana nastropowo, obudowa z tworzywa sztucznego, klosz poliwęglanowy, statecznik elektroniczny.
-  - oprawa Onetec AP - wyjście ewakuacyjne
-  - oprawa doświetlająca Primos LED5 AT 1CT, naścienna, zewnętrzna
-  - oprawa doświetlająca Primos LED5 AT 1C, nasufitowa

-  - wypust oświetlenia (1P+N+PE),
 -  - łącznik oświetleniowy podtynkowy 1P, 10A, IP20,
 -  - łącznik oświetleniowy świecznikowy podtynkowy 1P, 10A, IP20,
 -  ~1f - wypust zasilający jednofazowy (1P+N+PE),
 -  ~3f - wypust zasilający trójfazowy (3P+N+PE),
 -  - gniazdo podtynkowe 1P+N+PE, 16A, IP44,
 -  - gniazdo podtynkowe 1P+N+PE, 16A, IP20,
 -  - gniazdo podtynkowe 2P+N+PE, 16A, IP20,
 -  - rozdzielnice główna budynku
- RG**

Nr	przeznaczenie	m ²	posadzka
1	hol wejściowy	10,91	plytki ceramiczne
2	sala konferencyjna	106,42	wykładzina PCV
3	pokój biurowy	11,20	
4	magazyn sprzętu i mebli	10,16	
5	przedsionek przed ustępami	2,70	
6	ustęp męski	6,18	plytki ceramiczne
7	ustęp damski / kabina dla niepełnosprawnych	4,17	
8	zaplacze kuchenne	2,80	
9	przdsionek	7,49	

Legenda:

-  ściany istniejące
-  ściany projektowane
-  ściany do wyburzenia

	Nazwa i adres zadania	Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę konferencyjną na działce nr 27/6 obręb 09 w Wejherowie przy ul. Chopina 11		
	Nazwa rysunku	RZUT PARTERU - INSTALACJE ELE.		Skala 1:50
	Projektant	Radosław Pietrzak	Nr uprawnień	Podpis
	Sprawdzający	Alojzy Znajdek	POM/0021/POOE/12	
	Opracowanie		725/75/Bg	
Faza	Branża	Data	Nr rysunku	Nr strony
Projekt budowlany	Elektryczna	Lipiec 2013	E1	48